

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 28 de Mayo del año 2026, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la oficina número 05, de la Unidad Administrativa Basílica con dirección en Andador 20 de Noviembre s/n, Colonia Centro, C.P. 45100, Zapopan Jalisco.

De conformidad con el artículo 69 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, el punto correspondiente al envío de cuestionamientos por parte de los licitantes interesados establecidos en las bases de Licitación Pública correspondiente a la requisición 202600923 ronda 01, invitación 427 de Dirección de Rastro Municipal adscrita a la Coordinación General de Infraestructura de Comercio y Servicios Comunitarios en la cual se solicita la compra de Equipo de aire acondicionado y cámara de refrigeración.

Los Servidores Públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Nathaly Rodriguez Zamudio	Dirección de Adquisiciones La convocante
Eva Yadira Cárdenas de la Cruz	Dirección de Rastro Municipal La requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

Ningún Licitante Presente

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos recibidos mediante correo electrónico dentro del tiempo establecido, siendo los siguientes:

Por parte del licitante: **Corporativo Servioffis de Jalisco S.A. de C.V.**

Pregunta: El equipo del último lugar que se indicó que se iba a instalar, no se logró ver algún sitio donde tomar la alimentación de 220v ¿En que parte se encuentra el centro de carga y aproximadamente cuantos metros está de la oficina?

Respuesta: Si se verifico el centro de carga en la visita, se encuentra en la oficina de a lado y aproximadamente son 5 metros (puede variar en caso de que la instalación sea por fuera)

Por parte del licitante: PROVEEDORA RAC, S.A DE C.V

Pregunta: Queremos mencionar que el equipo de refrigeración queda chico, el cual se sugiere uno de capacidad de 5 toneladas.

Respuesta: Si acepta su propuesta esto sin limitar la participación de los demás licitantes.



Pregunta: Sugerimos hacer la cámara fría de multipanel dentro del cuarto de material de ladrillo y el aislamiento se de 4 pulgadas.
Respuesta: Si acepta su propuesta esto sin limitar la participación de los demás licitantes.

Se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Requiriente:



Ningún comentario adicional.

Así mismo se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Convocante:

- Evitar colocar separadores de cualquier material y hojas que no contengan información referente al objeto de la licitación, esto con la finalidad de agilizar la revisión de documentos de la propuesta.
- Toda hoja que se encuentre dentro de los sobres (presentación física) o en los archivos adjuntos (presentación electrónica) debe estar firmada por el representante legal o la persona física, según aplique.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente Acta de Junta de Aclaraciones, siendo las 10:20 horas del día 28 de Mayo de 2026.

Firmando los presentes:

Nombre	Firma
Nathaly Rodriguez Zamudio Responsable de la evaluación legal y económica. Dirección de Adquisiciones/Área Convocante	
Eva Yadira Cárdenas de la Cruz Responsable de la evaluación técnica. Representando a la Dirección de Rastro Municipal /Área Requiriente	

//////////////////////////////////// FIN DEL ACTA //////////////////////////////////////