En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 09:30 horas del día 02 de octubre del año 2026, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la oficina número 05, de la Unidad Administrativa Basílica con dirección en Andador 20 de Noviembre s/n, Colonia Centro, C.P. 45100, Zapopan Jalisco.

De conformidad con el artículo 69 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, el punto correspondiente al envío de cuestionamientos por parte de los licitantes interesados establecidos en las bases de Licitación Pública correspondiente a la requisición 202601258 ronda 02, invitación 738 de Secretaria del Ayuntamiento en la cual se solicita la compra de Planta de Luz.

Los Servidores Públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Enrique Jimenez Alvarez	Dirección de Adquisiciones La convocante
Verónica Olivares Cataño	Secretaria del Ayuntamiento La requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

Ningún Licitante Presente

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos recibidos mediante correo electrónico dentro del tiempo establecido, siendo los siguientes:

Por parte del licitante: INGENIERIA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.

Pregunta: ¿Es posible entregar la planta de emergencia a más tardar el 30 de noviembre del 2026?
Respuesta: Se acepta su propuesta.

Por parte del licitante: GI CONSTRUCTORA HUMA S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta: ¿Es posible entregar la planta de emergencia a más tardar el 15 de noviembre del 2026?
Respuesta: Se acepta su propuesta, teniendo como máximo el 30 de noviembre 2026.

Por parte del licitante: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Pregunta: Ustedes solicitan una Planta de emergencia Nueva Marca **Planelec** Modelo **033G2D0034B0125** Capacidad: 31/34 KW (21/23 KW en servicio monofásico). Arranque automático. Voltaje 220/127 vca (240/120 en servicio monofásico). Motor Cummins

X3.3G2, Generador Stamford S1L2J1, Combustible Diésel. Control 12 vcd. Frecuencia 60 Hz. Velocidad Angular 1,800 r.p.m. Fases 3, Hilos 4, Factor de potencia 0.8, Caseta acústica Nivel II, tubería de escape. Incluye: Base de concreto, maniobra, grúa, instalación eléctrica, adecuación de tablero, balanceo de cargas, separación de circuitos normales y de emergencia, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En la Ronda 01 nosotros ofertamos La planta Marca **Planelec** Modelo **033G2D0036B0125**, ya que de acuerdo al Catalogo del Fabricante no tienen el modelo que ustedes están requiriendo. Por tal motivo pedimos de la manera más atenta, nos permitan ofrecer este modelo, que excede las características solicitadas.
Respuesta: No se acepta su propuesta.

Se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Requirente:

Se hace mención que se alargara el tiempo de entrega de la planta teniendo como máximo el 30 de noviembre 2026, ya que se ha retrasado el proceso interno.

Así mismo se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Convocante:

- Evitar colocar separadores de cualquier material y hojas que no contengan información referente al objeto de la licitación, esto con la finalidad de agilizar la revisión de documentos de la propuesta.

- Toda hoja que se encuentre dentro de los sobres (presentación física) o en los archivos adjuntos (presentación electrónica) debe estar firmada por el representante legal o la persona física, según aplique.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente Acta de Junta de Aclaraciones, siendo las 09:55 horas del día 02 de octubre del año 2026.

Firmando los presentes:

Nombre	Firma
Enrique Jimenez Alvarez Responsable de la evaluación legal y económica. Dirección de Adquisiciones/Área Convocante	
Verónica Olivares Cataño Responsable de la evaluación técnica. Representando a la Secretaria del Ayuntamiento/Área Requirente	

////////////////////////////////// FIN DEL ACTA //////////////////////////////////