

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 09 de octubre del año 2026, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la oficina número 05, de la Unidad Administrativa Basílica con dirección en Andador 20 de Noviembre s/n, Colonia Centro, C.P. 45100, Zapopan Jalisco.

De conformidad con el artículo 69 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, el punto correspondiente al envío de cuestionamientos por parte de los licitantes interesados establecidos en las bases de Licitación Pública correspondiente a la requisición 202601516-202601518 ronda 02, invitación 770-771 de Dirección de Mercados adscrita a la Coordinación General de Infraestructura de Comercio y Servicios Comunitarios en la cual se solicita la compra de Suministro e Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado.

Los Servidores Públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Carlos Eduardo Uribe Lepe	Dirección de Adquisiciones La convocante
Eli Reyna Elizondo	Dirección de Mercados La requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

Ningún Licitante Presente

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos recibidos mediante correo electrónico dentro del tiempo establecido, siendo los siguientes:

Por parte del licitante: Proveedora Rac, S.A. de C.V.

Pregunta: Se cotizará ducteria y rejillas nuevas para su instalación o se utilizaran las existentes
Respuesta: Rejillas o Difusores Nuevos y Ductería se aprovechará la existente y en caso de requerirse tendrá que ser nueva.
Pregunta: Se cotizará instalación eléctrica para alimentación de equipos nueva o se utilizará la existente
Respuesta: Tendrá que ser nueva, desde el tablero de pastillas a equipos. Incluyendo Centro de carga y pastillas. La ductería tendrá que ser de tubo Conduit con bases.
Pregunta: Se cotizará base de herrería los equipos o se pondrán sobre el piso.
Respuesta: Se cotizará en bases de herrería a 20 cm. De alto.

Pregunta: Se cotizará cubierta de acrílico con llave (guarda termostatos) para proteger los termostatos.
Respuesta: si se debe de cotizar la cubierta de acrílico con llave.
Pregunta: Los equipos con refrigerante R 410, ya van de salida, lo que actualmente están surtiendo es R32, en un momento dado se pueden surtir cualquier de las dos opciones R32 o R410, tomando en cuenta en su momento que tiempo de refrigerante está surtiendo fábrica
Respuesta: Se acepta cualquiera de las dos opciones, siempre y cuando cumpla con los demás requerimientos.

Por parte del licitante: Corporativo Servioffis de Jalisco, S.A. de C.V.

Pregunta: El fabricante ha discontinuado el equipo de 60 KBTU/H con el gas refrigerante R410-A que solicitan, en cambio solo manejan con gas R32, solicitamos al convocante de la manera más atenta si nos permiten participar con estas condiciones, ¿se acepta?
Respuesta: Se acepta cualquiera de las dos opciones, siempre y cuando cumpla con los demás requerimientos.
Pregunta: ¿Se deberán tomar en cuenta los cuestionamientos que se realizaron en la junta aclaratoria de la primera ronda?
Respuesta: Si, se deben de tomar en cuenta los cuestionamientos de las juntas de aclaración.

Se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Requirente:

-Se hace la aclaración que, para la nueva distribución, se deben de tomar en cuenta que son 7 oficinas y 1 área de recepción.

-Se hace mención que al hacer el estudio de mercado los equipos con gas refrigerante R410-A, estaba vigente y se hizo el requerimiento con esa especificación, sin embargo actualmente el fabricante está discontinuando el artículo con el refrigerante antes mencionado, lo está sustituyendo con el Refrigerante R32, por lo que se puede aceptar el equipo con cualquiera de las dos opciones de gas refrigerante, siempre y cuando cumplas con las demás especificaciones.

-Se deberá cotizar instalación eléctrica desde el tablero de pastillas a equipos, incluyendo centro de carga y pastillas, la ductería tendrá que ser de tubo Conduit con bases.

Así mismo se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Convocante:

- Evitar colocar separadores de cualquier material y hojas que no contengan información referente al objeto de la licitación, esto con la finalidad de agilizar la revisión de documentos de la propuesta.

Código	FOR-07020000-12	No. Versión	00	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	N/A	Pág. 2 de 3
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-----	-------------

- Toda hoja que se encuentre dentro de los sobres (presentación física) o en los archivos adjuntos (presentación electrónica) debe estar firmada por el representante legal o la persona física, según aplique.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente Acta de Junta de Aclaraciones, siendo las 12:40 horas del día 09 de octubre del año 2026.

Firmando los presentes:

Nombre	Firma
Carlos Eduardo Uribe Lepe Responsable de la evaluación legal y económica. Dirección de Adquisiciones/Área Convocante	
Eli Reyna Elizondo Responsable de la evaluación técnica. Representando a la Dirección de Mercados /Área Requirente	

////////////////////////////////// FIN DEL ACTA //////////////////////////////////////